

設計図書に関する質問及び回答

令和7年4月9日

宇佐市長 是永 修治

設計図書に関する質問及び回答は、次のとおりです。

工事（委託業務）名 令和7年度JR宇佐駅舎（待合室・トイレ）改修工事

件数	質問内容	回答
1	特記事項に衛生器具下の防 腐防蟻処理の指示がありま すが、塗装工事に計上されて ないと考えられます。ご確認 のうえ、見解をお示してくだ さい。	防腐防蟻処理については監督員と 協議とします。
2	積上げ共通仮設費に、環境濃 度測定が計上されていないの で、測定は不要と考えてよい ですか。	待合室の測定は必要です。
3	図面の壁吹付タイルの撤去 において、事前に石綿含有調 査を実施するよう指示があ ります。石綿含有塗料となっ た場合、隔離対策費用・養生 費用・石綿除去費用・処分費 用が別途かかります。その場 合は変更の対象と考えてよ いでしょうか。	事前調査の結果、石綿含有が確認 された場合は、変更に関する協議 の対象とします。
4	待合室の壁面にロッカー・広 告看板（照明付き）・掲示板・ 木製椅子・テーブル等があり ますが、数量表に取外し・復 旧が計上されていないように	設計図書の通りです。

	見受けられます。移設先（保管先）も含め、ご確認お願い致します。	
5	X5 通りの待合室床タイルの撤去がありますが、安全上仮囲いが必要と考えられますが、仮囲いの設置はなくて良いでしょうか。	X5 通りの仮囲い設置は別途工事にて行います。
6	アルミサッシ建具の両面に粘着剤付化粧フィルム貼りの指示がありますが、外部側の施工時の仮設足場の費用は変更の対象としてください。	設計図書に従い積算を行ってください。仮設設備が必要な場合は費用も含めて積算を行ってください。
	以下余白	以下余白