

## 設計図書に関する質問及び回答

令和7年4月9日

宇佐市長 是永 修治

設計図書に関する質問及び回答は、次のとおりです。

工事（委託業務）名 令和7年度JR宇佐駅舎（待合室・トイレ）改修工事

件数	質問内容	回答
1	【現場説明書 1 工程関係 2 施工時期の制約、施工方法 の制限あり】の項目にて、ア. 工種（ホーム内の改修工事） イ. 期間（最終列車～始発列 車の間で施工）とありますが、 それに該当する具体的な 工事内容をお示してください。 また、最終列車～始発列車の 間で施工することの理由及び、 その際に手続き（き電停止・ 停電措置や線路閉鎖等）が 必要か否かを教えてください。	工事内容はホーム内での建具の粘 着剤付化粧フィルム貼り工事及び それに付帯する工事です。 施工時間は九州旅客鉄道株式会 社との協議の結果、制限を行って います。 現状では近接工事の申請は必要で すが、き電停止・停電措置・線路 閉鎖の手続きは必要ありません。
2	JR の近接工事等を施工する にあたり、配置が必要な有資 格者（工事管理者、命を守る 列車見張員等）が計上されて いません。配置が必要な場合 は、設計変更の対象になるの でしょうか。	工事管理者は必要です。今回の近 接工事は最終列車～始発列車の間 で施工の為、作業区画を行えば列 車見張員の配置は不要です。設計 変更の対象にはなりません。

	以下余白	以下余白
--	------	------