

設計図書に関する質問及び回答

令和5年10月12日

宇佐市長 是永修治

設計図書に関する質問及び回答は、次のとおりです。

工事（委託業務）名 令和5年度 灘地区小規模給水施設整備工事

件数	質問内容	回答
1	電気設備工事において内容を示すものが図面しかなく、図面にあるのも制御盤からの各機械器具への配線図のみで、1次側引込の仕様内容及び引込から制御盤に至るまでの2次側配線の仕様が不明の為積算不能ですので、仕様内容か参考見積を開示ください。	1次側配電工及び2次側配電工 1式内の内訳が抜けていたため、数量内訳を追加しました。
2	上記質問と連動しますが、1次側配電工と2次側配電工を何処で区切っているのか不明です。この場合は1次側とは、既設電線からの引込工事までで、2次側配線はそれ以降全ての配線工事をさすのでしょうか？または、制御盤までの配線が2次側配電工で制御盤設置から各機械器具への配線接続は機械設置工へ含まれるのでしょうか？区分け内容を開示ください。	1次側配電工は既設電線からの引込工事まであり、引込工事以降の制御盤及び各機器までの接続を2次側配電工としています。2次側配電工には配線接続と材料費を含んだものとなっております。
3	以下余白	