

設計図書に関する質問及び回答

令和5年7月12日

宇佐市長 是永 修治

設計図書に関する質問及び回答は、次のとおりです。

工事（委託業務）名 令和5年度
社総交第1-A90号福貴野枝郷線橋梁上部工事

件数	質問内容	回答
1	<p>本工事費内訳書の架設工において120tトラッククレーンが計上されていますが、分解・組立の為のクレーン及び労務費が共通仮設費の積み上げ項目に計上されておられません。これについては落札した会社との変更協議の対象と考えてよろしいでしょうか。</p> <p>ご教授願います。</p>	<p>架設計画は図面全25葉の内第20号にあるように60t吊りでの架設を計画しています。本工事内訳書の架設工の積算は、トラッククレーンによる架設（プレテンPC単純床版BS-10：7.5t）の標準歩掛を用いておりますが、60t吊りのトラッククレーンでの架設を計画していますので、分解・組立の為のクレーン及び労務費は計上していません。</p>
	<p>伸縮装置参考図（図面番号：全25葉の内15号）、防護柵詳細図（図面番号：全25葉の内第16号）において具体的な製品名が記されていますが、実際の工事に当たっては仕様を満たすのであれば同程度の製品を採用することでもよろしいでしょうか。</p> <p>ご教授願います。</p>	<p>よろしいです。</p>
	<p>以下余白</p>	