

設計図書に関する質問及び回答

令和6年 4月 12日

宇佐市長 是永 修治

設計図書に関する質問及び回答は、次のとおりです。

工事（委託業務）名 西部中学校普通教室棟長寿命化改修建築主体工事

件数	質 問 内 容	回 答
1	<p>国土交通省が令和4年4月26日に「労務費・原材料費、エネルギーコスト等の取引価格を反映した適正な請負代金の設定や適正な工期の確保について」として各都道府県知事に通知（都道府県内の市町村には知事が同様に周知）していると認識しております。</p> <p>当工事においてもスライド条項の適切な運用による実勢価格に応じた請負代金の変更を認めて頂けますでしょうか。</p>	宇佐市公共工事請負契約約款第25条第5項および第6項に基づき対応いたします。
2	サッシは現状建具リスト記載分は全て撤去、改修リストを全て新設と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
3	<p>石綿事前調査についてですが、材料・場所・ヶ所等をご指示下さい。</p> <p>また、調査により数量に増減が生じた場合は、増減清算と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>石綿事前調査については、石綿障害予防規則第3条および標準仕様書に基づくものです。</p> <p>宇佐市公共工事請負契約約款第18条に基づき対応いたします。</p>

4	<p>A-01a 記載の外壁改修の施工調査についてですが、A-95～107に外壁劣化改修図があるので施工調査は不要と考えてよろしいでしょうか。</p> <p>調査が必要で数量に増減が生じた場合は、増減清算と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>必要です。 宇佐市公共工事請負契約約款第18条に基づき対応いたします。</p>
5	<p>A-02 高圧水洗工法の水加圧力については、試験施工を行って決定と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>