

設計図書に関する質問及び回答

令和6年 4月 12日

宇佐市長 是永 修治

設計図書に関する質問及び回答は、次のとおりです。

工事（委託業務）名 西部中学校普通教室棟長寿命化改修建築主体工事

件数	質問内容	回答
1	仮設間仕切りについて、数量内訳に B 種で片面仕様になっていますが、図面 A-01a 改修特記仕様書には両面張りがあります。両面張りが正でしょうか。また、特記には塗装とありますが必要でしょうか。	図面 A-01a 改修特記仕様書のとおりです。
2	改修用ルーフドレンについて、既存の鋳鉄製ドレンと同等材の鋳鉄製ドレンの新規入替えと考えてよいでしょうか。	お見込みのとおりです。
3	断熱材ポリスチレンフォーム(ア)30の種類をご指示ください	3種 b です。