

提案書に関する質問及び回答

令和7年2月7日

宇佐市水道事業
宇佐市長 是永修治

提案書に関する質問及び回答は、次のとおりです。

委託業務名 山本浄水場運転管理ほか業務委託

件数	質 問 内 容	回 答
1	資料：公募型プロポーザル実施要領 11 提案書等の提出について 「提案書：公募型プロポーザル提案書 (様式第8号)①業務の実施方針②業務 の実施体制③運転・保守・水質管理の 実施計画(緊急時の対応、カビ臭等の 異常への対応も含む)④その他」とあ りますが、「提案書審査基準(1)」審 査項目」記載の順番は、1 実施体制、 2 実施方針となっております。実施要 領に従い、①業務方針から記載すると の理解で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	資料：提案書審査基準 (1) 審査項 目について 「提案書審査基準(1) 審査項目」が 記載されておりますが「提案書：公募 型プロポーザル提案書(様式第8号) ①業務の実施方針②業務の実施体制 ③運転・保守・水質管理の実施計画(緊 急時の対応、カビ臭等の異常への対応 も含む) ④その他」となっております。 「提案書審査基準(1) 審査項目」記 載のとおり、その他は業務受託実績や 見積金額に該当するとの理解で宜し いでしょうか。	業務受託実績については参加申込の際に提出 いただいた実績(様式第2号)、見積金額につ いては提案書と併せて提出していただく提案 額見積書(自由様式)をもとに、それぞれ点 数化します。 その他について特段の配点はありません。
3	資料：公募型プロポーザル実施要領 11 提案書等の提出について 「提案書：公募型プロポーザル提案書 (様式第8号)本業務の履行にあたり、 ～。記載方法は、自由とする。」とあ りますが、提案書本文 10 ページの前 に目次を作成し、提案書表紙・目次は ページ数に含めず、提案書本文から 10 ページ以内との理解で宜しいでしょ うか。	お見込みのとおりです。

4	資料：公募型プロポーザル実施要領 11 提案書等の提出について 「提案書：公募型プロポーザル提案書(様式第 8 号)①業務の実施方針②業務の実施体制③運転・保守・水質管理の実施計画(緊急時の対応、カビ臭等の異常への対応も含む)④その他」とありますが、各項目の間にインデックスを挟み込み、提案書として綴じこむことは可能との理解で宜しいでしょうか。 またインデックスは 1 ページとしてカウントしない理解で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
5	資料：公募型プロポーザル実施要領 11 提案書等の提出について 「提案書：公募型プロポーザル提案書(様式第 8 号)本業務の履行にあたり、どのように実施するかを～記載方法は、自由とする。」とありますが、A4 フラットファイルに綴り、ファイルの表紙や背表紙にテプラ等で分かるように記載する形式で提出する事は可能との理解で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
6	資料：公募型プロポーザル実施要領 11 提案書等の提出について 提案書見積書の押印は宇佐市競争入札参加資格の登録時に提出している委任状があれば、委任先の印鑑が社印及び代表印になるとの理解で宜しいでしょうか。	今回の審査は当該参加資格名簿によらないため、ご質問の委任状ではなく、参加申込みの際に提出していただいた委任状(様式第 5 号)及び使用印鑑届(様式第 4 条)を用います。 委任先の印鑑が社印及び代表印になるという点については、お見込みのとおりです。
7	資料：一般仕様書 第 3 6 条メーカー点検等について この業務は設置メーカーによる点検であり、設置メーカーの専門技術者を配置し、特記仕様書別紙 1 に基づく機械・電気の点検を実施するとの理解で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
8	資料：一般仕様書 第 3 4 条運転監視の形態について 「年間を通じて 2 4 時間連続とする。」とありますが、対象箇所は山本浄水場及び宇佐地域旧簡易水道施設で宜しいでしょうか。また、宇佐地域旧簡易水道施設については貴市所有の遠隔監視システム(クラウド型)による監視との理解で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。

9	資料：一般仕様書 第37条月例点検等について 「旧簡易水道施設等の月例点検～行うものとする。」とありますが、旧簡易水道施設等とは、宇佐地域旧簡易水道施設を指しているとの理解で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
10	資料：一般仕様書 第41条膜ろ過装置薬品洗浄業務 7項について 圧力効果試験（PDT）を実施するとありますが、合格基準は膜ろ過装置メーカーが設定する基準との理解で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
11	資料：一般仕様書 第44条3項について WBC 機器台帳システム及び Smart Field Note の利用料は維持管理費に含まれており、受託者は貴市から貸与されたアカウントを用いてシステムを運用するとの理解で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
12	資料：一般仕様書 第45条異常時の措置 第46条災害時について 第45条及び第46条の業務範囲は「第21条浄水場等に関する委託業務9項」及び「第22条旧簡易水道施設に関する委託業務5項」の範囲であり、院内地域旧簡易水道施設は範囲外との理解で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。 ただし、薬品補充等の作業において明確かつ数値によって確認できる瑕疵があり、因果関係が明確な場合は、薬品補充・調整の再実施等の緊急対応の範囲内とします。
	以下空白	以下空白